

Vitocal 250-A PRO

Tyyppi AWO-AC-AF 251.A40

Turvaohjeet



Näitä turvaohjeita on noudatettava tarkoin loukkaantumisten ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja korjaukset on annettava valtuutettujen asiantuntijoiden tehtäväksi (LVI-liike/sopimusasennusliike).

Lämpöpumppujen osalta: Kylmäainepiiriä koskevia töitä saavat tehdä vain näihin töihin oikeutetut henkilöt.

Töissä laitteessa/lämmityslaitteistossa ne on kytkettävä jännitteettömiksi (esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä), ja varmistettava uudelleen päällekytkentää vastaan.

Kun polttoaineena käytetään kaasua, sulje kaasun sulkuhana ja varmista, että se ei vahingossa aukea. Tarkasta asennuksen jälkeen kaasutiiviyys.

Turvallisuusteknisen toiminnon omaavia rakenneosia ei saa kunnostaa. Osia vaihdettaessa saa käyttää vain alkuperäisiä Viessmann-varaosia tai sellaisia osia, jotka Viessmann on hyväksynyt.

Osien asennuksessa on käytettävä uusia tiivisteitä.

Huolto- ja varaosien löytäminen

Huolto-osia ja varaosia voi suoraan etsiä ja tilata Viessmann Partnership -kaupasta Varaosat-kohdasta.

Sisäänkirjautuminen:

<https://shop.viessmann.com/>

Älypuhelimella



Suoritettavat työt

Työvaihe	Suoritettu
1. Lämpöpumpun avaaminen	<input type="checkbox"/>
2. Kylmäainepiirin tiivyyden tarkastus	<input type="checkbox"/>
3. Lämpöpumpun sähköliitännöiden tiukan kiinnityksen tarkastus	<input type="checkbox"/>
4. Lämpöpumpun ohjauskeskuksen sähköliitännöiden tiukan kiinnityksen tarkastus ja silmäääräinen tarkastus	<input type="checkbox"/>
5. Kaikkien lämmitysvesipuolen liitännöiden tiivyyden tarkastus	<input type="checkbox"/>
6. Lämpöpumpun sulkeminen	<input type="checkbox"/>
7. Paisuntasäiliön ja laitteiston paineen tarkastus	<input type="checkbox"/>
8. Suodattimen puhdistus palloventtiilissä	<input type="checkbox"/>
9. Lämpöpumpun puhaltimen vapaan kulun tarkastus	<input type="checkbox"/>
10. Ilmalämmönvaihtimen (höyrystin) puhdistus.	<input type="checkbox"/>
11. Kondenssivesiastian ja kondenssiveden poiston puhdistus	<input type="checkbox"/>
12. Lämpöpumpun äänien tarkastus	<input type="checkbox"/>
13. Hiljaisen käytön säätö	<input type="checkbox"/>
14. Tarkastus- ja huoltovälit	<input type="checkbox"/>