

SUORITUSTASOILMOITUS
No. EID-2019FD/04



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: *Pyöreä palopelti toimilaitteella UVA120-M*
2. Rakennustuotteen tyyppi, erä- tai sarjanumero, tai muu tunnistus, jolla voi tunnistaa tuotteen: *UVA-120M-[L,24,230,24T,230T]-[100-560]*
3. Aiottu käyttötarkoitus teknisen erittelyn ja valmistajan mukaan: *tulipalon ja savun leviämisen estäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta.*
4. Valmistajan nimi ja osoite:
SIA Komfovent, Rekisterinumero. 40103817958
Osoite: Bukaisu iela 1, Riika, LV-1004; tel: +371 67201572, info.lv@komfovent.com
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
Komfovent Oy, y-tunnus: 2851504-9
Muuntotie 1 C 1, 01510 Vantaa
p. 045-196 1313, info_fi@komfovent.com
6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 1
7. Ilmoitettu laitos: UAB Kiwa Inspecta, NB2268, suoritti suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja todentamisen järjestelmän 1 mukaisesti, joka on kuvattu standardissa *EN 15650:2010 Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet*, ja antoi ilmoitetun laitoksen todistuksen suoritustason pysyvyydestä No. 2268-CPR-250.
8. Koskeeko suoritustasoilmoitus rakennustuotetta, jolle on myönnetty eurooppalainen tekninen ilmoitus: *ei koske*
9. Ilmoitettu suoritustaso:

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Toimintaolosuhteet/herkkyys: - lämpösulakkeen kuormitustesti	Täyttää vaatimukset	LVS EN 15650:2010
- lämpösulakkeen lämmönkestävyys	70°C	LVS EN 15650:2010
Vasteaika (reagointiaika): sulkeutumisaika	≤ 2 min	LVS EN 1366-2:2015
Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle, auki/kiinnitesti	10 000 kiertoa	LVS EN 15650:2010
Palonkestävyys: - Tiiveys E - Eristävyys I - Savuvuoto S - Mekaaninen kestävyys (liittyy: tiiveys E) - Leikkauskuva (liittyy: tiiveys E)	EI120 S ($v_e h_o$)	LVS EN 1366-2:2015 LVS EN 13501-3:2006
Palonsuunta	Molemmat suunnat, seinä, katto ($v_e h_o$)	LVS EN 13501-3:2006
Luokitus	EI 120 ($v_e h_o i < > o$)S	LVS EN 13501-3:2006
Kaikki metalliosat ovat galvanoitua terästä	DX51D+Z275 (kemiallinen passivointi, Zn kerroksen paksuus 275g/m ²)	LVS EN 10346:2015

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöity tuote on kohdassa 9 ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuotantolaitoksen päällikkö

Igors Neborskis
Riika, 20-07-2019